

Прогнозный баланс электрической мощности по диапазонам напряжения по сетям ООО "ПЭСК" \*

Таблица N П1.5

МВт

№ п.п.	Показатели	2015 год				
		Всего	ВН	СНП	СНП	НН
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поступление мощности в сеть, ВСЕГО	7,658	2,826	1,588	7,591	
	В том числе от электростанций (с шин ГН)					
	Из сети филиала ОАО "МРСК Урала"-"Термэнерго"	7,658	2,826	1,588	3,244	
	От других сетевых организаций					
1.1.	Из смежной сети, всего				4,347	
	в том числе из сети					
	ВН				2,796	
	СНП				1,551	
	СНП					
2.	Потери мощности в сети	0,538	0,030	0,037	0,471	
	то же в %, утвержденных МПЭ	7,03	1,07	2,32	6,21	
3.3	Собственное потребление Исполнителя					
3.	Полезный отпуск из сети		2,796	1,551	7,120	
	Передача по сетям Исполнителя	7,120			7,120	
	в т.ч.					
3.1	Полезный отпуск Потребителям	4,820			4,820	
3.2	Отпуск в сеть НПСО**	2,300			2,300	
	Проверка		-		-	

\* Согласовано в части объемов передачи электроэнергии и мощности из сетей ООО "ПЭСК".

Согласование объема и удельного веса потерь не входит в компетенцию ОАО "МРСК Урала".

\*\* Отпуск в сеть НПСО (Транзиты: с ПС Кондратова по ф.База 1, ф. База 2; с ПС Центральная по ф.Ратонда, ф. Краснова).

ОАО "МРСК Урала"



/Н.П. Носков/

М П

/С.В. Жвакин/