


СПРАВКА

о выполненных работах по ремонту
объектов электросетевого хозяйства ООО «ПЭСК»
за февраль 2019 г.

№п/п	Объект электросетевого хозяйства	Выполненные работы по ремонту
1	ТП-00139	Ремонт вводного рубильника 0,4 кВ, замена губок предохранителя
2	ТП-0064	Ремонт ввода 0,4 кВ силового трансформатора; ремонт рубильников 2 отходящих фидеров 0,4 кВ с заменой губок предохранителей
3	ТП-5163	Ремонт рубильника на отходящем фидере 0,4 кВ
4	ТП-0063	Ремонт вводного рубильника 0,4 кВ

Директор



А.В.Власов