

СПРАВКА


о выполненных работах по ремонту

объектов электросетевого хозяйства ООО «ПЭСК»

за апрель 2019 г.

| № | Объект электросетевого хозяйства | Выполненные работы по ремонту | Дата ввода объекта в ремонт | Дата вывода объекта из ремонта |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 60 объектов | Подготовка к грозосезону. | 01.04.19 г., 09:00 | 15.04.19 г., 17:00 |
| 2 | МТП-0568 | Замена кабельного ввода 0,4 кВ. | 17.04.19 г., 15:00 | 17.04.19 г., 18:00 |
| 3 | КТП-400 (СТ «Любитель») | Профилактические испытания ТМ-400 кВА, опорной изоляции ВЛ-6 кВ, РУ-6 кВ. | 30.04.19 г., 10:00 | 30.04.19 г., 15:00 |

Директор



А.В.Власов