

## СПРАВКА

о выполненных работах по ремонту  
объектов электросетевого хозяйства ООО «ПЭСК»  
за август 2020 г.

№	Объект электросетевого хозяйства	Выполненные работы по ремонту	Дата ввода объекта в ремонт	Дата вывода объекта из ремонта
1	ТП-0417	Замена проходного изолятора 10 кВ. Замена предохранителя ПТ1.1	03.08.2020 09 ч-30 мин	03.08.2020 18 ч. -00 мин
2	ТП-0149	Замена проходного изолятора 6 кВ.	06.08.2020 8 ч-30 мин	06.08.2020 10 час 30 мин.
3	ТП-0332	Установка ЩУ. Ремонт ВРУ 0,4 кВ. Чистка ВЛ 6 кВ.	10.08.2020 8 ч-00 мин	10.08.2020 17 час 00 мин.
4	ТП-5160	Установка автомата 3 ф. в РУ 0,4 кВ	19.08.2020 8 ч-00 мин	19.08.2020 10 час 00 мин.
5	ТП-0452	Ремонт ф."Город"в РУ 0,4 кВ.	21.08.2020 8 ч-00 мин	21.08.2020 15 час 00 мин.

Директор



А.В.Власов