

СПРАВКА

о выполненных работах по ремонту
объектов электросетевого хозяйства ООО «ПЭСК»
за сентябрь 2019 г.

| № | Объект электросетевого хозяйства | Выполненные работы по ремонту | Дата ввода объекта в ремонт | Дата вывода объекта из ремонта |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | ТП-1658 | Замена трансформаторов тока. | 30.09.19 г., 09:00 | 30.09.19 г., 14:00 |
| 2 | ТП-00365 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 09.09.19 г., 09:00 | 09.09.19 г., 18:00 |
| 3 | ТП-0502 | Ремонт кровли. | 26.09.19 г., 09:00 | 26.09.19 г., 18:00 |
| 4 | ТП-0119 | Ревизия РЛНД 6 кВ. Замена предохранителей 6 кВ. | 19.09.19 г., 09:00 | 19.09.19 г., 12:00 |

Директор



А.В.Власов